

水質検査結果報告書

報告書No. 158427

発行日 2019/06/10

西東京市立碧山小学校PTA 様

濃度等計量証明事業
 神奈川県知事登録 第168号
 建築物飲料水水質検査業
 登録種別 28水第12号
 アムコン株式会社
 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1926
 TEL : 045-540-8590

ご依頼がありました試料の検査結果を下記の通り報告致します。

物件名	西東京市立碧山小学校		
所在地	西東京市中町5-11-4		
採水場所	1F ウォータークーラー	水道水	
検査目的	水道法水質基準の水質適否試験	検査項目	11項目
採水年月日	2019/06/03	採水者	石岡 芽依
検査項目	検査値	基準値	
一般細菌 (1mL中)	0	100個/mL 以下	
大腸菌 (100mL中)	不検出	検出されないこと(100mL中)	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	0.04mg/L 以下	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.94	10mg/L 以下	
塩化物イオン (mg/L)	12.3	200mg/L 以下	
有機物等[全有機炭素(TOC)の量] (mg/L)	0.5	3mg/L 以下	
水素イオン濃度(pH)	7.1 (14°C)	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度 (度)	0	5度以下	
濁度 (度)	0	2度以下	
残留塩素 (mg/L)	0.1		
外観	異常なし	異常でないこと	
- 以下余白 -			
検査方法	平成15年度厚生労働省告示第261号水質基準に関する省令による。		
検査責任者	森山 陽子		
判定	上記検査の結果、水道法水質基準に 適合です。		
備考	<= 未満		



水質検査結果報告書

報告書No. 158428

発行日 2019/06/10

西東京市立碧山小学校PTA 様

濃度等計量証明事業
 神奈川県知事登録 第168号
 建築物飲料水水質検査業
 登録横浜市 28水第12号
 アム 株式会社
 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1926
 TEL: 045-540-8590

ご依頼がありました試料の検査結果を下記の通り報告致します。

物件名	西東京市立碧山小学校		
所在地	西東京市中町5-11-4		
採水場所	2F ウォータークーラー	水道水	
検査目的	水道法水質基準の水質適否試験	検査項目	11項目
採水年月日	2019/06/03	採水者	石岡 芽依
検査項目	検査値	基準値	
一般細菌 (1mL中)	0	100個/mL 以下	
大腸菌 (100mL中)	不検出	検出されないこと(100mL中)	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	0.04mg/L 以下	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.94	10mg/L 以下	
塩化物イオン (mg/L)	13.2	200mg/L 以下	
有機物等[全有機炭素(TOC)の量] (mg/L)	0.6	3mg/L 以下	
水素イオン濃度(pH)	7.1 (14℃)	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度 (度)	0	5度以下	
濁度 (度)	0	2度以下	
残留塩素 (mg/L)	0.2		
外観	異常なし	異常でないこと	
- 以下余白 -			
検査方法	平成15年度厚生労働省告示第261号水質基準に関する省令による。		
検査責任者	森山 陽子		
判定	上記検査の結果、水道法水質基準に 適合です。		
備考	<= 未満		



水質検査結果報告書

報告書No. 158429

発行日 2019/06/10

西東京市立碧山小学校PTA 様

濃度等計量証明事業
 神奈川県知事登録 第168号
 建築物飲料水水質検査業
 登録横浜 28水第12号
 アムコン株式会社
 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1926
 TEL : 045-540-8590

ご依頼がありました試料の検査結果を下記の通り報告致します。

物件名	西東京市立碧山小学校		
所在地	西東京市中町5-11-4		
採水場所	3F ウォータークーラー	水道水	
検査目的	水道法水質基準の水質適否試験	検査項目	11項目
採水年月日	2019/06/03	採水者	石岡 芽依
検査項目	検査値	基準値	
一般細菌 (1mL中)	0	100個/mL 以下	
大腸菌 (100mL中)	不検出	検出されないこと(100mL中)	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	0.04mg/L 以下	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.94	10mg/L 以下	
塩化物イオン (mg/L)	12.9	200mg/L 以下	
有機物等[全有機炭素(TOC)の量] (mg/L)	0.5	3mg/L 以下	
水素イオン濃度(pH)	7.1 (14℃)	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度 (度)	0.5	5度以下	
濁度 (度)	0	2度以下	
残留塩素 (mg/L)	0.1		
外観	異常なし	異常でないこと	
- 以下余白 -			
検査方法	平成15年度厚生労働省告示第261号水質基準に関する省令による。		
検査責任者	森山 陽子		
判定	上記検査の結果、水道法水質基準に 適合です。		
備考			

<= 未満

